WYKAZ ARKUSZY:

01/02	SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA Strona tytułowa
02/02	SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA Schemat strukturalny

Układ sieci: TN-S

Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:
- izolacja podstawowa,
- obudowy urządzeń.

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:
- samoczynne wyłączenie zasilania.

Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca:
- wyłączniki różnicowoprądowe, wysokoczułe,
- miejscowe połączenia wyrównawcze, ochronne.

AB - PROJEKT F.P.H.U.

3-606 KRAKÓW, UL. GEN. BOLESŁAWA ROI 4/1

INWESTOR:	**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie 35-111 Rzeszów, ul Krakowska 16**		
TEMAT:	**BUDOWA BUDYNKU SOR, BLOKU OPERACYJNEGO, ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM BIEGNĄCYM DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU I WYNIESIONYM LĄDOWISKIEM DLA ŚMIGŁOWCA RATUNKOWEGO NA DACHU BUDYNKU W SZPITALU MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W RZESZOWIE - ETAP IV**		
TYTUŁ RYSUNKU:	SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA		
BRANŻA:		RYS. NR	SKALA:
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY	E-304	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	inż. elektr. Mariusz Kosiorz upr. nr 585/01 mgr inż. elektr. Witold Pierz upr. nr 984/05	PODPIS:	DATA: MAJ 2018

Projekt ten jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz używanie tych rysunków do jakichkolwiek innych celów bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione.



PROJEKTOWAŁ:	SPRAWDZIŁ:	ASYSTENT PROJEKTANTA:	DATA:	BRANŻA:	NAZWA RYSUNKU:	NUMER RYSUNKU:	NUMER ARKUSZA:	REWIZJA:	SKALA:	FAZA:
inż. M. KOSIORZ upr. nr 585/01	mgr inż. WITOLD PIERZ upr. nr 984/05		MAJ 2018r.	EL	SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA Schemat strukturalny	E-304	02/02	00	-	PW