



Wywiew z pomieszczeń kaplicy z zapleczem

Oznaczenia



UWAGA!

- Istniejący wentylator dachowy pozostaje bez zmian wraz z kanałem wyciągowym od poziomu wysokiego parteru
- Podejścia do wywiewników wykonać przewodami elastycznymi w otulinie ciepłochronnej gr.25 mm



INWESTOR:	SP ZOZ MSWIA W RZESZOWIE PRZY ULICY KRAKOWSKIEJ 16				
TEMAT:	PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO- WYWIEWNEJ DLA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ NISKIEGO I WYSOKIEGO PARTERU BUDYNKU "A" SP ZOZ MSWIA W RZESZOWIE PRZY ULICY KRAKOWSKIEJ 16				
NAZWA RYSUNKU:	Schemat - wywiew z pomieszczeń kaplicy wraz z zapleczem				
PROJEKT WYKONAWCZY	NUMER RYSUNKU: 3				
SKALA:	1:50				
BRANZA:	SANITARNA				
PROJEKTOWAŁ:	inż. Eugeniusz Basiak	S- 279/89			04.2020
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Bartłomiej Basiak	PDK/0130/PWOS/15			04.2020
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS		DATA