

LEGENDA:

	WYBURZENIA, DEMONTAŻ
	ZAMUROWANIA
	ZAKRES OPRACOWANIA
	PRZEBICIA W STROPIE
	PRZEBICIA W ŚCIANIE
EI30	OZNACZENIE KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
EI60	ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
	GRZEJNIKI WG PROJ. INSTALACJI C.O.

- Zestaw gniazd 2x230V +2xRJ45 N2XH-J 3x2,5 0,6/1kV B2ca +2xFTP4x2x0,5 kat VI
- gniazdo 230 V z uziemieniem IP44 N2XH-J 3x2,5 0,6/1kV B2ca
- gniazdo 3F L/P uziemieniem IP44 + gniazdo 230V -N2XH-J 5x2,5 0,6/1kV B2ca
- gniazdo 230 V z uziemieniem IP20 podwójne N2XH-J 3x2,5 0,6/1kV B2ca
- głośnik sufitowy 5W biały TLgYp 2x1,5
- mikrofon bezprzewodowy na statywie

UWAGA ! Podczas stawiania ścianek wewnętrznych pozostawić otwory na przewody wentylacyjne.

UWAGA ! Przed przystąpieniem do robót budowlanychnależy bezwzględnie pobrać wymiary z natury.

Projekt jest w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem architektoniczno-urbanistycznym i jest chroniony prawem autorskim.

SCHEMAT USYTUOWANIA:



temat / nazwa:	PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ NISKIEGO I WYSOKIEGO PARTERU NA POTRZEBY POŁĄCZENIA BUDYNKÓW SZPITALA MSWiA W RZESZOWIE.
inwestor:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, ULICA KRAKOWSKA 16, 35-111 RZESZÓW
adres inwestycji:	SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie Rzeszów ul. Rzeszowska 99 działki 12101, 12105, 12107, obr. 215
faza: PROJEKT WYKONAWCZY	nr rys: PW / branża: E
nazwa rysunku: RZUT WYSOKIEGO PARTERU	skala: 1:50 / nr arch: E4
INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH I ZASILAJĄCA.	
imię i nazwisko:	nr uprawnień: / data: / podpis:
BR. ELEKTRYCZNA	
projektant:	
mgr inż. Grzegorz OSIOR	LUB/0138/POOD/04 / 04.2020r.
sprawdzający:	
mgr inż. Andrzej MAMCZUR	E-0169 / 04.2020r.