

RZUT WYSOKIEGO PARTERU

LEGENDA:

	WYBURZENIA, DEMONTAŻ
	ZAMUROWANIA
	ZAKRES OPRACOWANIA
	PRZEBICIA W STROPIE
	PRZEBICIA W ŚCIANIE
EI30	OZNACZENIE KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
EI60	ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
	ORZEŹNIKI WG PROJ. INSTALACJI C.O.

- Zestaw gniazd 2x230V +2xRJ45 N2XH-J 3x2,5 0,6/1kV B2ca +2xFTP4x2x0,5 kat VI
- gniazdo 230 V z uziemieniem IP44 N2XH-J 3x2,5 0,6/1kV B2ca
- gniazdo 3F L/P uziemieniem IP44 + gniazdo 230V -N2XH-J 5x2,5 0,6/1kV B2ca
- gniazdo 230 V z uziemieniem IP20 podwójne N2XH-J 3x2,5 0,6/1kV B2ca
- głośnik sufitowy 5W biały TLgYp 2x1,5
- mikrofon bezprzewodowy na statywie

UWAGA ! Podczas stawiania ścianek wewnętrznych pozostawić otwory na przewody wentylacyjne.

UWAGA ! Przed przystąpieniem do robót budowlanychmiedzy bezwzględnie pobrać wymiary z natury.

Projekt jest w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem architektoniczno-urbanistycznym i jest chronionyy prawem autorskim.

SCHEMAT USYTUOWANIA:



temat / nazwa: PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ NISKIEGO I WYSOKIEGO PARTERU NA POTRZEBY POŁĄCZENIA BUDYNKÓW SZPITALA MSWiA W RZESZOWIE.

inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, ULICA KRAKOWSKA 16, 35-111 RZESZÓW

adres inwestycji: SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie Rzeszów ul. Krakowska 16 działki 13191, 13195, 13197, obr. 213

faza: PROJEKT BUDOWLANY — Nr.rys: PB — branża: E

nazwa rysunku: RZUT WYSOKIEGO PARTERU — skala: 1:50 — wydr.: E4

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH I ZASILAJĄCA

brygi i kwalifikacje:	nr uprawnień:	data:	podpis:
BR. ELEKTRYCZNA			
projektant:			
mgr inż. Grzegorz OSIOR	LUB/0128/POOS/04	04.2020r.	
sprawdzający:			
mgr inż. Andrzej MAMCZUR	E-0168	04.2020r.	