

ZESTAWIENIE WYTYCZNYCH BRANŻOWYCH, BUDOWLANYCH I P.POŻ. DLA: SZPITALA W RZESZOWIE

TABELA 2

Lp	Nr pom.	Oddział, dział, pom.	Pow. [m²]	Wys. w świetle [m] min./przyjeta	Rodzaj ścian i wykończenie	Podłogi, nawierzchnie		Wymagania przeciwstrząsowe i akustyczne (dB)	Wyszczególnienie instalacji stałych	Wskaźnik oświetlenia naturalnego. Powierzchnia oszklona do powierzchni podłogi (zalecany)	Obciążenie ogniowe MJ/m²	Uwagi (min. Klasa odporności ogniowej i kwalifikacja pod względem wymagań inst. elektrycznej i bhp)
						Rodzaj posadzki, nawierzchni	Obciążenie jedn. maks. t/m²				Kategoria zagrożenie ludzi	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>PIWNICE</b>												
1	0.1	MAGAZYN MATERIAŁÓW STERYLNYCH	49,79	2,5	płytki ceramiczne na pełnej wysokości ścian; cokoły 0,08m zaokrąglone	łatwozmywalny; równe; gładkie; nieśliskie;nienasiąkliwe; odporne na środki dezynfekcyjne	0,35÷0,5	40÷50	jak w tabeli nr 3 + wod-kan	1÷8 dop. pośrednie	<u>500</u>	wysokie wymagania higieniczno-sanitarne dotyczące między innymi wentylacji i dezynfekcji;
2	0.2	POKÓJ KIEROWNIKA	11,06	2,5	farba akrylowa; cokoły i parapety umożliwiające dezynfekcję;	łatwozmywalne; równe; gładkie; nieśliskie;	0,25÷0,35	40	jak w tabeli nr 3	1÷8+ żaluzje pionowe	<u>500</u> ZL III	wysokie wymagania higieniczno-sanitarne i porządkowe
3	0.3	EKSPEDYCJA	13,67	2,5	płytki ceramiczne na pełnej wysokości ścian; cokoły 0,08m zaokrąglone	łatwozmywalny; równe; gładkie; nieśliskie;nienasiąkliwe; odporne na środki dezynfekcyjne	0,35÷0,5	40÷50	jak w tabeli nr 3 + wod-kan	1÷8 dop. pośrednie	<u>500</u>	wysokie wymagania hig.-sanit. dot m.in.. wentylacji i dezynfekcji; izol. przeciw wilgociowa,
4	0.4	ŚLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA	3,54	2,5	płytki ceramiczne do pełnej wysokości cokoły 0,08m zaokrąglone umożliwiające dezynfekcję	łatwozmywalny; równe; gładkie; nieśliskie; antypoślizgowe, odporne na środki dezynfekcyjne	0,5	40	jak w tabeli nr 3 + wod-kan	dopuszcz. pośrednie	<u>500</u> ZL II	wysokie wymagania hig.-sanit. i porządkowe dot. m. i. wentyl. i dezyf.
5	0.5	STACJA UZDATNIANIA WODY	4,84	2,5	płytki ceramiczne na pełnej wysokości ścian; cokoły 0,08m zaokrąglone	łatwozmywalny; równe; gładkie; nieśliskie;nienasiąkliwe; odporne na środki dezynfekcyjne	0,35÷0,5	40÷50	jak w tabeli nr 3 + wod-kan	1÷8 dop. pośrednie	<u>500</u>	wysokie wymagania hig.-sanit. dot m.in.. wentylacji i dezynfekcji; izol. przeciw wilgociowa,
6	0.6	POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA PAKIETÓW	112,78	2,5	płytki ceramiczne na pełnej wysokości ścian; cokoły 0,08m zaokrąglone	łatwozmywalny; równe; gładkie; nieśliskie;nienasiąkliwe; odporne na środki dezynfekcyjne	0,35÷0,5	40÷50	jak w tabeli nr 3 + wod-kan	1÷8 dop. pośrednie	<u>500</u>	wysokie wymagania higieniczno-sanitarne dotyczące między innymi wentylacji i dezynfekcji;

7	0.7	MAGAZYN ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH	3,81	2,5	płytki ceramiczne do pełnej wysokości cokoły 0,08m zaokrąglone umożliwiające dezynfekcję	łatwozmywalny; równe; gładkie; nieśliskie; antypoślizgowe, odporne na środki dezynfekcyjne	0,5	40	jak w tabeli nr 3 + wod - kan	dopuszcz. pośrednie	<u>500</u> ZL II	wysokie wymagania hig.- sanit. I porządkowe dot. m. i. wentyl. I dezynf.
8	0.8	WC	1,65	2,5	płytki ceramiczne na pełnej wysokości ścian; cokoły 0,08m zaokrąglone	łatwozmywalny; równe; gładkie; nieśliskie; nienasiąkliwe; odporne na środki dezynf. - zalec płytki gresowe	0,25÷0,35	40	jak w tabeli nr 3 + wod - kan	dop. pośrednie + went. mech. lokalna	<u>500</u> ZL III	wysokie wymagania hig.- sanit. dot m.in.. wentylacji i dezynfekcji; Izol. Przeciw wilgociowa, skuteczna wentylacja lokalna
9	0.9	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	2,08	2,5	płytki ceramiczne do pełnej wysokości cokoły 0,08m zaokrąglone umożliwiające dezynfekcję	łatwozmywalny; równe; gładkie; nieśliskie; antypoślizgowe, odporne na środki dezynfekcyjne	0,25÷0,35	50	jak w tabeli nr 3+ wod. kan.	dopuszcz. pośrednie	<u>500</u>	wysokie wymagania hig.- sanit. Izol. Przeciw wilgociowa, skuteczna wentylacja lokalna
10	0.10	ŚLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA	3,91	2,5	płytki ceramiczne do pełnej wysokości cokoły 0,08m zaokrąglone umożliwiające dezynfekcję	łatwozmywalny; równe; gładkie; nieśliskie; antypoślizgowe, odporne na środki dezynfekcyjne	0,5	40	jak w tabeli nr 3 + wod - kan	dopuszcz. pośrednie	<u>500</u> ZL II	ogranicz. Zagr. Prąd- poraż, wysokie wymagania hig.- sanit. I porządkowe dot. m. i. wentyl. I dezynf.
11	0.11	PRZYJĘCIE MATERIAŁU	49,81	2,5	płytki ceramiczne na pełnej wysokości ścian; cokoły 0,08m zaokrąglone	łatwozmywalny; równe; gładkie; nieśliskie; nienasiąkliwe; odporne na środki dezynfekcyjne	0,35÷0,5	40÷50	jak w tabeli nr 3 + wod - kan	1÷8 dop. pośrednie	<u>500</u>	wysokie wymagania hig.- sanit. dot m.in.. wentylacji i dezynfekcji; izol. przeciw wilgociowa,
12	0.12	POMIESZCZENIE MYCIA WÓZKÓW	7,06	2,5	płytki ceramiczne na pełnej wysokości ścian; cokoły 0,08m zaokrąglone	łatwozmywalny; równe; gładkie; nieśliskie; antypoślizgowe, odporne na środki dezynfekcyjne	0,35÷0,5	40÷50	jak w tabeli nr 3 + wod - kan	1÷8 dop. pośrednie	<u>500</u>	wysokie wymagania hig.- sanit. dot m.in.. wentylacji i dezynfekcji; izol. przeciw wilgociowa,
13	0.13	POMIESZCZENIE SUSZENIA WÓZKÓW	7,06	2,5	płytki ceramiczne na pełnej wysokości ścian; cokoły 0,08m zaokrąglone	łatwozmywalny; równe; gładkie; nieśliskie; antypoślizgowe, odporne na środki dezynfekcyjne	0,35÷0,5	40÷50	jak w tabeli nr 3 + wod - kan	1÷8 dop. pośrednie	<u>500</u>	wysokie wymagania hig.- sanit. dot m.in.. wentylacji i dezynfekcji; izol. przeciw wilgociowa,
14	0.14	SZATNIA PRACOWNIKÓW	7,86	2,5	płytki ceramiczne na pełnej wysokości ścian; cokoły 0,08m zaokrąglone	łatwozmywalne; równe; gładkie; nieśliskie;	0,25÷0,35	40	jak w tabeli nr 3	dopuszczalne pośrednie	<u>500</u> ZL III	wysokie wymagania higieniczno-sanitarne i porządkowe

15	0.15	KOMUNIKACJA	4,34	2,5	farba akrylowa z dodatkami bakterioobójczym; cokoły 0,08m zaokrąglone umożliwiające dezynfekcję	łatwozmywalny; równe; gładkie; nieśliskie; antypoślizgowe, odporne na środki dezynfekcyjne	od 0,5	50	jak w tabeli nr 3	1÷12 i pośrednie	<u>500</u> ZL II	
16	0.16	ŁAZIENKA PERSONELU	4,66	2,5	płytki ceramiczne na pełnej wysokości ścian; cokoły 0,08m zaokrąglone	łatwozmywalny; równe; gładkie; nieśliskie;nienasiąkliwe; odporne na środki dezynf. - zalec płytki gresowe	0,25÷0,35	40	jak w tabeli nr 3 + wod. kan	dop. pośrednie + went. mech. lokalna	<u>500</u> ZL III	wysokie wymagania hig.- sanit. dot m.in.. wentylacji i dezynfekcji; Izol. Przeciw wilgociowa, skuteczna wentylacja lokalna
17	0.17	POMIESZCZENIE SOCJALNE	14,53	2,5	farba akrylowa; cokoły i parapety umożliwiające dezynfekcję; fartuch ochronny do 1,6m; punkty wodne – płytki;	łatwozmywalne; równe; gładkie; nieśliskie;	0,25÷0,35	40	jak w tabeli nr 3 + wod. kan.	1÷8+ żaluzje pionowe	<u>500</u> ZL III	wysokie wymagania higieniczno-sanitarne i porządkowe
18	0.18	MAGAZYN TESTÓW	5,02	2,5	płytki ceramiczne na pełnej wysokości ścian; cokoły 0,08m zaokrąglone	łatwozmywalny; równe; gładkie; nieśliskie;nienasiąkliwe; odporne na środki dezynfekcyjne	0,35÷0,5	40÷50	jak w tabeli nr 3 + wod. kan	1÷8 dop. pośrednie	<u>500</u>	wysokie wymagania higieniczno-sanitarne dotyczące między innymi wentylacji i dezynfekcji;
19	0.19	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	2,19	2,5	płytki ceramiczne do pełnej wysokości cokoły 0,08m zaokrąglone umożliwiające dezynfekcję	łatwozmywalny; równe; gładkie; nieśliskie; antypoślizgowe, odporne na środki dezynfekcyjne	0,25÷0,35	50	jak w tabeli nr 3+ wod. kan.	dopuszcz. pośrednie	<u>500</u>	wysokie wymagania hig.- sanit. Izol. Przeciw wilgociowa, skuteczna wentylacja lokalna
20	0.20	KOMUNIKACJA	51,78	2,5	farba akrylowa z dodatkami bakterioobójczym; cokoły 0,08m zaokrąglone umożliwiające dezynfekcję	łatwozmywalny; równe; gładkie; nieśliskie; antypoślizgowe, odporne na środki dezynfekcyjne	od 0,5	50	jak w tabeli nr 3	1÷12 i pośrednie	<u>500</u> ZL II	
21	0.21	POKÓJ SZKOLEŃ	10,27	2,5	farba akrylowa; cokoły i parapety umożliwiające dezynfekcję;	łatwozmywalne; równe; gładkie; nieśliskie;	0,25÷0,35	40	jak w tabeli nr 3	1÷8+ żaluzje pionowe	<u>500</u> ZL III	wysokie wymagania higieniczno-sanitarne i porządkowe