

**ZESTAWIENIE WYTYCZNYCH BRANŻOWYCH DOT. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WENTYLACJI I OGRZEWANIA DLA:
SZPITAL W RZESZOWIE**

TABELA 3

Lp	NR POM.	SEGMENT, KONDYGNACJA, ODDZIAŁ, NAZWA POMIESZCZENIA	Moc zasilania odbiorników w technologi cznych kW (=kVa)	Dodatkowe gniazdka		Aparaty telefonic zne	Sygnaliza cja	Oświetlenie w lx EN 12464- 1:2011	Rodzaj instalacji elektr.	Min. Temp. Pom.	Wilgotność wzgl. %	Krotnoś ć wymian powietr za na godz.	Il. Pow. Odciąg. m³/h	Rodzaj wentylacji	Klimatyzac ja	Rodzaj ogrzewania	Uwagi
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PIWNICE																	
1	0.1	MAGAZYN MATERIAŁÓW STERYLNYCH		–	3	1		300 - 500	hermet.	20	40-60%	8		mechaniczna nadciśnienie	klimatyzac ja		I Klasa czystości
2	0.2	POKÓJ KIEROWNIKA		–	6	1	–	300	hermet.	21	nat. otoczenia	1,5	–	mechaniczna	–	c.o. wod.	gładkie grzejniki
3	0.3	EKSPEDYCJA		–	6	1	–	300	hermet.	20	nat. otoczenia	2	–	mechaniczna	–	c.o. wod.	gładkie grzejniki
4	0.4	ŚLUZA UMYWALKOWO- FARTUCHOWA		–	1	–	–	200	hermet.	20		4	–	mechaniczna podciśnienie	–	–	–
5	0.5	STACJA UZDATNIANIA WODY	według wytycznych producenta systemu uzdatniania wody														
6	0.6	POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA PAKIETÓW		–	3	1		300 - 500	hermet.	20	40-60%	10		mechaniczna nadciśnienie	klimatyzac ja		II Klasa czystości
7	0.7	MAGAZYN ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH		–	2	–	–	200	hermet.	16	30-60%	2		mechaniczna	klimatyzac ja		monitorowanie temperatury i wilgotności powietrza
8	0.8	WC		–	1	–	–	200	hermet.	20	nat. otoczenia	4	50	mechaniczna	–	c.o. wod.	gładkie grzejniki
9	0.9	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE		–	1	–	–	100	hermet.	16	hermetyczne	2	–	mechaniczna	–	–	–
10	0.10	ŚLUZA UMYWALKOWO- FARTUCHOWA		–	1	–	–	200	hermet.	20		4	–	mechaniczna podciśnienie	–	–	–
11	0.11	PRZYJĘCIE MATERIAŁU		–	3	1		300	hermet.	21	40-60%	8		mechaniczna podciśnienie	klimatyzac ja		III Klasa czystości

12	0.12	POMIESZCZENIE MYCIA WÓZKÓW		–	1	1		300	hermet.	20	40-60%	4		mechaniczna podciśnienie	klimatyzac ja	–	–
13	0.13	POMIESZCZENIE SUSZENIA WÓZKÓW		–	1	1		300	hermet.	20	40-60%	4		mechaniczna	klimatyzac ja	–	–
14	0.14	SZATNIA PRACOWNIKÓW		–	1	–	–	100	normal.	20	nat. otoczenia	4		mechaniczna	–	c.o. wod.	gładkie grzejniki
15	0.15	KOMUNIKACJA		–	1	–	–	200	normal.	20		1,5	–	mechaniczna	–	–	–
16	0.16	ŁAZIENKA PERSONELU		–	1	–	–	200	hermet.	24	nat. otoczenia	5	100	mechaniczna	–	c.o. wod.	gładkie grzejniki
17	0.17	POMIESZCZENIE SOCJALNE		–	3	1	–	300	hermet.	20	nat. otoczenia	1,5	–	mechaniczna	–	c.o. wod.	gładkie grzejniki
18	0.18	MAGAZYN TESTÓW		–	1	–	–	100	hermet.	20		2	–	mechaniczna	–	–	–
19	0.19	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE		–	1	–	–	100	hermet.	16	hermetyczne	2	–	mechaniczna	–	–	–
20	0.20	KOMUNIKACJA		–	1	–	–	200	normal.	20		1,5	–	mechaniczna	–	–	–
21	0.21	POKÓJ SZKOLEŃ		–	3	1	–	300	hermet.	20	nat. otoczenia	1,5	–	grawitacja	–	c.o. wod.	gładkie grzejniki