STREFA POŻAROWA A

STREFA POŻAROWA B

PAS ODDZIELENIA P-POŻ
WEŁNA MINERALNA
NIEPALNA min. 2m

wsporniki konsolowe wentylacyjnych wylotowy np z ocieplonych ego montażowych 50x50m o łącznej długości 15 mb. Szyny montować do powszechnie przy pomocy wytrzymałych stóp i łączyć ze sobą łącznikami kątowymi. Masa ok 80 kg.

8m wyrzutni

9485

2715

50 m

820 m³/h

710 m³/h

800 m³/h

335 m³/h

180 m³/h

375 m³/h

60 m³/h

40 m³/h

50 m³/h

90 m³/h

100 m³/h

110 m³/h

95 m³/h

70 m³/h

160 m³/h

310 m³/h

istniejące/100 / 200

istniejące/140 / 200

istniejące/ 120 / 200

istniejące/ 90 / 200

przesuwne/ 90 / 200

przesuwne/ 100 / 200

D1 - 100 / 200

D2 - 90 / 200

EI-30

EI-60S

ET

HYDRANT

Hp

P1

P2

P3

P4

DODATKOWE PRZEBICIE ø180mm NOWE

Legenda

- przewody i elementy istniejące
- przewody i elementy do demontażu
- przewody nowiewne
- przewody wywiewne
- nawiewnik ze skrzynką rozprężną
- wywiewnik ze skrzynką rozprężną
- klapa p/pożarowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA "WYKRZYKNIK", 43-190 MIKOŁÓW, UL.RYNEK 10, TEL.: 32 738 01 35			
TYTUŁ PROJEKU:	PROJEKT TECHNICZNO WYKONAWCZY PRZEBUDOWA FRAGMENTU PIWNIC BUDYNKU A1 SP ZOZ MSWIA W RZESZOWIE W CELU DOSTOSOWANIA ICH DO POTRZEB CENTRALNEJ STERYLIZATORNI SP ZOZ MSWIA RZESZÓW UL. KRAKOWSKA 16, RZESZÓW INSTALACJE SANITARNE	NR PROJ.:	PA/1(292)/22
TEMAT RYSUNKU:	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - RZUT PODSTAWOWY	DATA:	MAJ 2022
PROJEKTOWAŁ.:	MGR INŻ. JANINA POLIWODA NR UPRAWNIEŃ: 112/79	SKALA.:	1:50
OPRACOWAŁ.:	MGR INŻ. GRZEGORZ HAJOK	NR RYS.:	IS1
SPRAWDZIŁ.:	MGR INŻ. SEBASTIAN CHROMIK NR UPRAWNIEŃ: SLK/OKK/7131/5357/14		