

NR OBWODU/No.CIRCUIT		RG/1Q001	RG/1Q001			RGnn1/SR/PC1					RGnn1/SR/SFW01
TYP KABLA/CABLE TYPE		4x (N2XH 1x95)	N2XH-j 3x16			YnKYżo 5x4					HDXżo 3x2,5
MOC/POWER		1x (N2XH-j 1x50)				min. Dca-s2, d1, a3					min. Dca-s2, d1, a3
OPIS DESCRIPTION		ZASILANIE RZR/-2.1.1	ZASILANIE UPS R-UPS/-2.1			POMPA CIEPŁA					WENTYLATOR

Napięcie sieci: 400/230V ; 50Hz
Uklad sieci TN-S
System ochrony p.porazeniowej:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA "WYKRZYKNIK", 43-190 MIKOŁÓW, UL.RYNEK 10, TEL.: 32 738 01 35

TEMAT RYSUNKU:	SCHEMAT ROZBUDOWY ROZDZIELNICY RGnn1	DATA:	MAJ 2022
OBIEKT:	SP ZOZ MSWIA RZESZÓW UL. KRAKOWSKA 16, RZESZÓW PIWNICA	NR PROJ.:	PA/1(292)/22
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. ELEKTR. ŁUKASZ WAWRZYCZEK NR UPRAWNIEŃ: SLK/5604/PWBE/15	SKALA:	-
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. ELEKTR. MIROSŁAW KUNA NR UPRAWNIEŃ: SLK/1072/PWOE/05	NR RYS.:	1/1 IE-012

A3